

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю, адрес: 614990, г. Пермь, ул.
Екатерининская, 53а тел. 210-44-23, факс 212-42-52 (код - 342), e-mail: gu@ugps.perm.ru

9 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березниковскому
городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю, адрес: 618400, Пермский край,
г. Березники, ул. Березниковская, 69

**Предписание № 152/1/1 по устранению нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара - Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 8»**

Во исполнение распоряжения начальника 9 ОНПР по Березниковскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому
краю майора внутренней службы Ануфриева Сергея Анатольевича от 30 сентября 2019 года №
152, статья 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период "24" октября 2019 г. с 10 час. 15 мин. до 12 час. 15 мин. Продолжительность: 2 часа
"01" ноября 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 0,5 часа проведена
плановая выездная проверка в области пожарной безопасности инспектором 9 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Березниковскому городскому округу капитаном
внутренней службы Федотовой Ниной Николаевной в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»,
осуществляющего деятельность по адресу: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная,
78. При проведении проверки присутствовал директор МАОУ СОШ № 8 Кузнецова Татьяна
Владимировна, зам. директора по АХР Балтовская Ангелина Дмитриевна. В соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
618400, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 78				
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации).	в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ст. 83 п. 1, ст. 84 п. 1 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной
безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций,

должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Внеплановую проверку по исполнению предписания следует провести в 4-ом квартале 2020 г.

Инспектор 9 ОНПР по
Березниковскому городскому округу
капитан внутренней службы
Н.Н. Федотова
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



« ___ » _____ 20__ г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

« ___ » _____ 20__ г.

фамилия, инициалы)

(подпись)

И.с. инспектора Васильева И.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

(должность,

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128141

Владелец Кузнецова Татьяна Владимировна

Действителен с 17.10.2022 по 17.10.2023