



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

г.Березники
(место составления акта)

“ 12 ” марта 2014 г.
(дата составления акта)
12 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08-026-10

По адресу: Пермский край, г. Березники, ул.Юбилейная,78
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 413 от 24 февраля 2014 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Западно-Уральского управления Ростехнадзора

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МАОУ «СОШ № 8»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

о соблюдении требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности

Адрес предприятия 618400, Пермский край, г.Березники, ул.Юбилейная,78
т/ф 8(34 242) 4-75-72

Директор Кузнецова Татьяна Владимировна

Зам. по АХЧ Балтовская Ангелина Дмитриевна

Общая продолжительность проверки: 2 дня
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Западно - Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо (а), проводившее проверку: Морозов Николай Борисович
(фамилия, имя, отчество,

главный государственный инспектор межрегионального отдела государственного
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

энергетического надзора тел/факс 8 (3424) 26-60-66

При проведении проверки присутствовали: не требуется

В ходе проведения проверки установлено:

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" осуществляет свою деятельность по адресу: Пермский край, г.Березники, ул.Юбилейная,78.
2. Для расчета с энергоснабжающей организацией установлены приборы учета: по электроэнергии – ЦЭ 6803 ВМ -2шт.; по тепловой энергии – ТЭМ – 104 -1шт; по воде – ВСКМ – 16/40Ч - 1шт.
3. По результатам обязательного энергетического обследования ЗАО «Энергосервис» составлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, зарегистрированный в НП «Западный Урал» за № 029-11-0-0224
4. Программа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов утверждена 29.12.2011г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): не требуется

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор



Н.Б.Морозов

(подпись, личный штамп)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил

Директор МАОУ «СОШ № 8» Т.В.Кузнецова

(фамилия, имя, отчество, должность, руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

“ 12 ” марта 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

рег. № _____ от « _____ » _____ 2014 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128141

Владелец Кузнецова Татьяна Владимировна

Действителен с 17.10.2022 по 17.10.2023